



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RIMINI

Ufficio Prevenzione Incendi

Indirizzo Via Varisco, Telefono: 0541-424611, PEC: com.rimini@cert.vigilfuoco.it,

E-mail: prevenzione.rimini@vigilfuoco.it, PEC: com.prev.rimini@cert.vigilfuoco.it

Rimini, li _____

Protocollo n° _____

Allo Sportello Unico per le Attività
Produttive
Misano Adriatico
(V.S. Rif. prot.34133 del 21/12/2018)

Pratica – V F n° 37503
(da citare sempre nella corrispondenza)

Al Sig.Sindaco
del Comune di
47843 MISANO ADRIATICO

OGGETTO: **Tipo di procedimento:** Valutazione dei progetti categoria ☐ B ☒ C.
Ditta: Santa Monica S.P.A. - Autodromo Santamonica
Indirizzo dell'attività: Via Daijro Kato 10 Misano Adriatico
Attività: Locali di spettacolo con capienza superiore a 200 persone
Attività convertita dal D.P.R. 151/11 codice n. : 65.2.C

Questo Comando, esaminata la documentazione allegata alla domanda presentata in data 24.12.2018 con protocollo n° 14828 relativa al progetto indicato in oggetto, fermo restando il rispetto della normativa vigente, esprime, per quanto di competenza, il seguente parere:

☐ **FAVOREVOLE:**

☒ **FAVOREVOLE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

- 1) Le strutture portanti siano di classe di resistenza al fuoco compatibile con le compartimentazioni previste in progetto (R 120 per la parte box e R 60 per il resto della struttura)

A conclusione delle opere, IL TITOLARE/ IL RESPONSABILE LEGALE prima dell'inizio dell'attività è tenuto a presentare la S.C.I.A. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11 tramite istanza, corredata dei documenti previsti dall'art. 2 comma 7 del D.P.R. 151/11.

Il Funzionario Istruttore
ING. PETITTO ANTONIO



Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Pietro Vincenzo RASCHILLA'