



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

**Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna**

*Dipartimento Sanità Pubblica  
U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Rimini*

Prot. n° 0037037/p  
POS. 153/2018  
TRASMISSIONE VIA PEC

Rimini, 12/02/2019

**Al Responsabile Sportello Unico  
delle Attività Produttive  
Comune di MISANO ADRIATICO  
Vs. rif. Prot. 17633/Suap del 11/07/2018,  
Prot. 34133/Suap del 21/12/2018**

**e.p.c.  
Ad ARPAE  
Unità specialistica Aria-Cem Area Est  
Rimini  
aoorn@cert.arpa.emr.it**

**OGGETTO: PARERE ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.i. e D.G.R. 193/2014 – art. 5 L.R. 19/1982.**

**Richiesta di permessi di costruire per impianti produttivi in contrasto con le previsioni del PRG vigente: n. 3 permessi di costruire inerenti il progetto di un nuovo edificio Kart, l'ampliamento dell'edificio Box e l'ampliamento del Medical Center in via Daijiro Kato n. 10, in ditta Soc. Santa Monica SPA.- comune di Misano Adriatico.**

Vista la richiesta di parere pervenuta in data 11/07/2018 e la documentazione ivi allegata;

Vista la successiva documentazione presentata ad integrazione in data 21/12/2018;

Vista la Conferenza di Servizi tenutasi in data 20/08/2018 e in data 30/01/2019;

Visti le vigenti norme e regolamenti in materia ambientale e di sanità pubblica;

Evidenziato inoltre che la presente richiesta è finalizzata al rilascio di parere in merito alla Variante Urbanistica e al Permesso di Costruire dell'attività;

si esprime **Parere FAVOREVOLE** a quanto in oggetto, a condizione che all'interno della fascia di rispetto, indicate come Distanze di Prima Approssimazione (DPA), delle cabine di trasformazione elettrica e relativi cavi di alimentazione, non si dovranno prevedere attrezzature per la sosta delle persone (panchine, giochi, ecc...).

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE MEDICO  
Dott. ~~Manfredo~~ Marotta**